



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Московскому району
г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116

Предписание № 36-1-621/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа №663 московского района
Санкт-Петербурга (ГБОУ школа №362 Московского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

(юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Витебский, д. 85, корп. 2, лит. А
ИНН: 7810214860

Во исполнение распоряжения начальника управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 36-1-621 от 29 июня 2021 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 22 июля, 23 июля 2021 г. инспектором отделения ОНДПР Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ашуровым Межведином Султановичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательной организации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-т Витебский, д. 85, корп. 2, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с И.о. директора Хобазовой Еленой Александровной приказ № 366-ко от 28.06.2021 г.

(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На кровле, в местах перепада высоты более 1 метра не предусмотрены пожарные лестницы П1	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч.1 ст. 6, ст. 52 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.10, п. 7.12 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-	18.07.2022	